



KOMUNIKAT nr 1
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Cieszynie

z dnia 23.08.2023 r. godz. 14:00
skierowany do konsumentów wody pochodzącej
z wodociągu publicznego: **Koniaków**
Gańczorka/Bukowina, 43-474 Koniaków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie informuje, iż w próbkę wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru w dniu 21.08.2023 r. w punkcie zgodności: Zbiornik wody na wodociągu Koniaków Gańczorka/Bukowina, 43-474 Koniaków (punkt czerpalny bezpośrednio ze zbiornika zlokalizowanego na dz. 1095/54) stwierdzono obecność:

- bakterii *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) w ilości **4 jednostki tworzące kolonie w 100 ml wody** oraz

- bakterii grupy coli w ilości **14 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody.**

W związku z powyższym **jakość wody nie odpowiada wymaganiom** określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Woda pochodząca z wodociągu Koniaków Gańczorka/Bukowina, 43-474 Koniaków

nie nadaje się do spożycia.

Mając to na uwadze PPIS w Cieszynie wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Koniaków Gańczorka/Bukowina, 43-474 Koniaków i nakazał Urzędowi Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna natychmiastowo podjąć działania, mające na celu doprowadzenie jakości wody pochodzącej z ww. wodociągu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz zapewnić odbiorcom wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę o należytej jakości.

Woda pochodząca z wodociągu Koniaków Gańczorka/Bukowina może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Cieszynie
Piotr Przewdzing